

阜阳市发展和改革委员会文件

发改能源〔2023〕18号

关于核准临泉—颍州—阜南天然气输配管线 项目的批复

安徽中易农合阜天然气有限公司：

来文《颍州区发展改革委关于核准临泉—颍州—阜南天然气输配管线项目的请示》（发改环资〔2022〕196号）及阜南县发展改革委、临泉县发展改革委关于临泉—颍州—阜南天然气输配管线项目工程路径意见有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意建设临泉—颍州—阜南天然气输配管线项目（项目代码：2205-341200-04-01-547110）。项目单位为安徽中易农合阜天然气有限公司（统一社会信用代码：91341200MA8NW9LU0K）。

二、项目建设地点：阜阳市临泉县、颍州区、阜南县。

三、项目建设规模：线路起于河南省平舆县与阜阳市临泉县交界处的高压输气管道预留接气口，止于阜阳市阜南县田集镇新建阜南末站，沿线经过临泉县庙岔镇、姜寨镇、瓦店镇、黄岭镇、韦寨镇、单桥镇、杨桥镇、谭棚镇，颍州区九龙镇、西湖镇、三合镇、三塔镇，阜南县田集镇。管线全长 108km，长输管道设计压力 6.3MPa，管径 DN400，设置临泉分输阀室（黄岭镇）、临庐产业园分输站（单桥镇）、颍州分输阀室（九龙镇）、三合分输站（三合镇）、三塔分输站（三塔集镇）、阜南末站（田集镇）。

四、项目投资规模及资金来源：总投资 28841.01 万元，资本金占总投资的 40%，银行贷款 60%。

五、工程设计、建设及运行要认真听取地方政府有关部门意见，满足国家环保标准，采取有效措施，降低能耗，提高效率。

六、项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》有关法律法规规定，认真组织项目的招标投标工作（详见附件）。

七、本核准项目相关支撑性文件为：1.《阜阳市自然资源和规划局关于临泉-颍州-阜南天然气输配管线项目建设用地预审意见的复函》（阜自然资源和规划函〔2022〕424 号）；2.阜阳市城乡建设局《关于临泉-颍州-阜南天然气输配管线工程项目路由选址的回复意见》。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管

理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请安徽中易农合阜天然气有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。并按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和各级能源主管部门有关规定，依法依规选择具备相应资质的勘察、设计、施工、工程监理单位进行管道建设，按照国家技术规范强制性要求在管道沿线设置管道标志，管道建成后按照国家有关规定进行竣工验收。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请安徽中易农合阜天然气有限公司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：项目招标事项核准意见表

阜阳市发展和改革委员会

2023年1月10日

附件

项目招标事项核准意见表

项目名称：临泉—颍州—阜南天然气输配管线项目

	招标范围 (√)		招标组织形式 (√)		招标方式 (√)		不采用招 标形式 (√)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		
核准意见说明：临泉—颍州—阜南天然气输配管线项目招标范围、招标组织形式、招标方式请按照上述核准意见执行。							

抄送：市自然资源和规划局、市生态环境局、市城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市应急管理局、市统计局，临泉县发展和改革委员会、颍州区发展和改革委员会、阜南县发展和改革委员会。

阜阳市发展和改革委员会办公室

2023 年 1 月 10 日印发